

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 56-87-26, (4872) 21-10-30,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./ факс: (4872) 39-50-91,
э.л. почта : ondpriv-sov@yandex.ru

Предписание № 212 / 1 / 147 .
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Центр образования
№52 им. В.В. Лапина" (МБОУ "ЦО № 52 ИМ. В. В. Лапина")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г.Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области Пилипенко Р.С.

(наименование органа ОНД)

№ 212 от " 24 " сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 час. 00 мин. " 02 " октября 2019 г. по 12 час. 30 мин. " 10 " октября 2019г. заместителем начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Самсоновым А.Г. была проведена внеплановая выездная проверка здания и помещений школы МБОУ "ЦО № 52 ИМ. В. В. Лапина", расположенной по адресу: Тульская область, Ленинский район, с. Зайцево, ул. Школьная, д.12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: директором МБОУ "ЦО № 52 им. В.В. Лапина" Авдеевой Светланой Викторовной и заместителем директора МБОУ "ЦО № 52 им. В.В. Лапина" Михайловой Еленой Алексеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выполнить наружные лестницы и площадки эвакуационных выходов из помещений здания школы (раздаточная, спортивный зал, выход со стороны теплоузла), высотой более 0,45м., в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе оборудовать ограждением и периллами.	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.1.3, п.8.2.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.28*	01.08.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Самсонов Алексей Георгиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 10 ” октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ "ЦО № 52 им. В.В. Лапина" Авдеева Светлана Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

10 октября 20 19 г.

Одновременно сообщая: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия 86-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОР РОССИИ» 79-06-13).