

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление Надзорной Деятельности и Профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Привокзальному и Советскому округам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./ факс: (4872) 39-50-91, (4872) 39-51-12
эл. почта : ondpriv-sov@yandex.ru

Предписание № 223 / 1 / 144
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Центр образования № 52 им.
В.В. Лапина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору по Привокзальному и Советскому округам г. Тулы – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного управления МЧС России по Тульской области, подполковника внутренней службы Пилипенко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОНД)
№ 223 от " 24 " октября 20 18 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 01 " ноября 20 18 г. по 15 ч. 00 мин. 21 ноября 2018 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области, старшим лейтенантом внутренней службы Табаковым Алексеем Викторовичем, была проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением на объекте защиты юридическим лицом требований пожарной безопасности в соответствии с Планом проведения плановых проверок отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области на 2018 год и принятие мер по результатам проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Центр образования № 52 им. В.В. Лапина». Объект защиты – здание и помещения детского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Центр образования № 52 им. В.В. Лапина», расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет, д. 77.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: Директором МБОУ «ЦО № 52 им. В.В. Лапина» – Авдеевой Светланой Викторовной; Заместителем директора по безопасности МБОУ «ЦО № 52 им. В.В. Лапина» – Михайловой Еленой Алексеевной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-
				только вы-

1	2	3	4	5
		требования которого(ых) нарушены		полнение
1.	Обеспечить открывание дверей эвакуационных выходов из помещений групп непосредственно наружу и из здания детского сада изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 36 г)	01.10.2019г.	
2.	Обеспечить тип заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих группу помещений (пищеблок, прачечная, гладильная) в соответствии требуемым пределом огнестойкости (установить двери 2 типа с пределом огнестойкости EI 30)	статья 88, приложение таблица 21 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	01.10.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
ГУ МЧС России по Тульской области
Табачков Алексей Викторович



Предписание для исполнения получил(а):

24.11.2018г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99



Директор МБОУ «ЦО № 52» – Авдеева
Светлана Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)